

Brandvej - Engdalsvej 71-73 i Brabrand
Fra: "Per Dyrvig" <pdy@aarhus.dk>
Til: Inger Schmidt
Emne: Brandvej - Engdalsvej 71-73 i Brabrand
Dato: 28. april 2011 15:34

Til Inger Schmidt

Med henvisning til din mail af 19. april 2011, (svar på 2 spørgsmål):

1)

Ja, det er formentlig en brandvej bilen holder på, men hvis huset ikke har redningsåbninger, (vinduer), mere end 10,8 meter over terræn er brandvæsnet krav; at vi skal kunne komme 40 meter fra fjerneste dør og kunne rejse håndstige til redningsåbningerne. Hvis vejen også er brandvej til andre huse, må bilen gerne holde der såfremt vejen ved siden af bilen har en fri bredde på min. 2,8 meter.

- Har huset redningsåbninger mere end 10,8 meter over terræn må bilen ikke holde der, for så skal vi anvende vores automobildrejestige for at nå redningsåbningerne.

De mere specifikke krav til brandveje m.v. findes i Retningslinier for anlæg af arealer til redning og slukning, som du kan se på:
<http://www.aarhusbrandvaesen.dk/files/dokumenter/Brandredningsarealer.pdf>

2)

Der findes ikke direkte lovhjemmel til at forbyde henstilling af knallerter m.v. i kældre herunder cykelrum, men brandvæsnet anbefaler, med henvisning til brandfare momentet, at der ikke henstilles og opbevares brændstofdrevne køretøjer i kælderrum såsom knallerter, motorcykler mv.

Med venlig hilsen

Per Dyrvig

Funktionsleder, Tilsyn & Myndighed

Tlf. 86 767705

Aarhus Brandvæsen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Kirstinesmindevej 14, 8200 Aarhus N - Tlf. 86 767676
www.aarhusbrandvaesen.dk
Officielle mails sendes til: aabr@aarhus.dk